

停滞水置換試験

株式会社アクアリザーブ
平成27年10月27日

食紅(青)粉末5.5g/5リットルを貯槽内に満たして毎分3リットルの水道水を注入する。







内容量: 131リットル

試験開始: 10月26日 13:05スタート - 17:05停止 (4時間)

10月27日 8:40再スタート - 17:10終了(8.5時間)

トータル試験時間: 12.5時間

試験結果 : 食紅排出された時間(9時間) 写真参照

日付	経過時間	内容	写真
10月26日	11:00~12:00	準備、食紅(青)注入	
	13:05~	実験開始	
	1h		
	2h		
	3h		
	4h		
		17:05停止	
10月27日		8:40再スタート	
	5h		
	6h		

日付	経過時間	内容	写真
10月27日	7h		
	8h		
	8.5h		
	9h	食紅排出され、 水質クリアと判断 (9時間)	
	9.5h		
	10h		
	10.5h		
	11h		
	11.5h		